Испытательная лаборатория
«Тест-ГРУПП»
Адрес: 119530, Москва, Очаковское шоссе, дом 46, стр.1.
e-mail: test-groupp@bk.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.31881.04ТЕСО.ИЛ024

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ИЛ
«ТЕСТ-ГРУПП»
Звенигородцев Н.А.

М.П.

Протокол испытаний
(образца продукции)
№ 0225D от 25.01.2024 г.

Полное наименование образца (пробы) продукции	Система фасадная теплоизоляционная композиционная с наружными штукатурными слоями ISOLON®-FASADE
Наименование и адрес Заказчика	Акционерное общество «Ижевский завод пластмасс» (АО «ИЗП»). Адрес: 426068, РОССИЯ, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Автозаводская, 7
Предприятие-изготовитель, страна	Акционерное общество «Ижевский завод пластмасс» (АО «ИЗП»). Адрес: 426068, РОССИЯ, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Автозаводская, 7
НД на продукцию	ТУ 2244-038-00203476-2012
НД на метод отбора образца (пробы)	Отбор образцов проводился представителем заявителя в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020. Наименование, тип маркировка образца соответствуют сопроводительной документации
Дата начала проведения испытания (измерения)	18.01.2024
Нормативный документ, регламентирующий объем лабораторных испытаний и их оценку	ГОСТ Р 55943-2018 Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Метод определения и оценки устойчивости к климатическим воздействиям. ГОСТ Р 56707- 2023 Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Общие технические условия.
Испытательное оборудование	Испытательный климатический стенд - Камера климатическая WK 10/40-90 WEISS (Германия), заводской № 592260536551017. Аттестат ФБУ "Ростест" № АТ 0024971. Срок действия аттестата до 06.07.2024 г

Результат испытаний

№№ п/п	Измеряемый показатель испытываемой продукции	Ед. изм.	Требования к испытываемой продукции		Наименование нормативной документации на испытание (раздел, пункт)	Результаты испытаний (значение показателя)	Соответствует (не соответствует) нормативно-технической документации
			Наименование нормативно-технической документации (раздел, пункт)	Нормативное значение показателей для класса надежности по применениюКВ0			
1	2	3	4	5	6	7	8
Результаты испытаний СФТК ISOLON®-FASADE по оценке устойчивости к климатическим воздействиям							
1	Число климатических блок-циклов	Блок- цикл	ГОСТ Р 55943-2018, п. 9.2	100	ГОСТ Р 55943-2018, п.3	100	Соответствует
2	Видимые повреждения		ГОСТ Р 55943-2018, п. 9.2	Отсутствуют	ГОСТ Р 55943-2018, п. 8.5	Отсутствуют	Соответствует
3	Прочность сцепления слоев	МПа	ГОСТ Р 55943-2018, п. 9.2	Не менее 0,1	ГОСТ Р 55943-2018, п. 8.7, п.8.8	0,15	Соответствует
4	Характер отрыва образцов от основания		ГОСТ Р 55943-2018, п. 9.2	АТСЗ	ГОСТ Р 55412-2018, п. 8	АТСЗ	Соответствует
5	Ударная прочность, для участков A_1 и A_2, для участка В	Дж	ГОСТ Р 55943-2018, п. 9.2	Не менее 2,5 Не менее 3	ГОСТ Р 55943-2018, п. 8.10	4 3	Соответствует
Результаты испытаний образцов СФТК ISOLON®-FASADE							
6	Ударная прочность СФТК	Дж	ГОСТ Р 56707-2023, п. 5.8	Не менее 6	ГОСТ Р 55412-2018, п.5	7	Соответствует
7	Ударная прочность базового армированного штукатурного слоя	Дж	ГОСТ Р 56707-2023, п. 5.8	Не менее 8	ГОСТ Р 55412-2018, п. 6	9	Соответствует
8	Морозостойкость контактной зоны СФТК	цикл	ГОСТ Р 56707-2023, п. 5.8	100	ГОСТ Р 55412-2018, п. 9	100	Соответствует
9	Водопоглощение при капиллярном всасывании	кг/($м^2 ч^{0,5}$)	ГОСТ Р 56707-2023, п. 5.8	Не более 0,5	ГОСТ Р 55412-2018, п. 7.	0,24	Соответствует
10	Прочность сцепления (адгезия) штукатурных слоев СФТК с теплоизоляционным слоем на основе пенополиэтилена марки Isolon®	МПа	ГОСТ Р 56707- 2023, п. 5.4	Не менее 0,1	ГОСТ Р 55412- 2018, п. 8	0,15	Соответствует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями: ISOLON®-FASADE соответствует классу устойчивости к климатическим воздействиям КВ0 (высокий) по ГОСТ Р 55943-2018; соответствует классу надежности СФТК по применению СК0 (повышенные класс) по ГОСТ Р 56707-2023

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории

Ответственный за оформление протокола _____/ Каширский Е.В
Ф.И.О.

М.П.

Протокол испытаний № 0225D от 25.01.2024 г.